

	<b>UEDAŞ 400V SİGORTALI YÜK AYIRICISI EK TEKNİK ŞARTNAMESİ</b>	Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 1/1
---	--	---

## 1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ-MYD/96-005.A şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ 400V Sigortalı Yük Ayırıcısı Ek Teknik Şartnamesi ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

## 2. TANIMLAR

**UEDAŞ:** Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

**FİRMA:** Ürünü Tedarik Eden.

**TEDAŞ MYD:** TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

## TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- Mekanizmanın hareketini sağlayan pimler sertlik ve dayanımı yüksek olan yay çeliğinden imal edilecektir.
- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.

## PAKETLEME;

- Her bir sigortalı yük ayırıcısı etiketine aşağıda belirtilen **barkod** basılacak.

13100003	400 V. 1 BOY 3x250 A. SİG.YÜK AYIRICISI
13100005	400 V. 2 BOY 3x400 A. SİG.YÜK AYIRICISI
13100006	400 V. 3 BOY 3x630 A. SİG.YÜK AYIRICISI
13100011	400 V. 00 BOY 3x160 A. SİG.YÜK AYIRICISI

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür