

	<p align="center">UEDAŞ OG AYIRICI EK TEKNİK ŞARTNAMESİ</p>	<p>Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 1/6</p>
---	--	---

1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ-MYD/96-017 şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ OG Ayırıcı Ek Teknik Şartnamesi ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

2. TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

TEDAŞ MYD: TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER



1. Ayırıcı modelleri aşağıda verilen özelliklerde ki gibi olacaktır.
2. Ayırıcı kolu, terazi ve uzatma kolu da ayırıcı ile birlikte verilecektir.
3. İzolatörler gövdeye 4 tespit noktasından vidalanacaktır.
4. Etiket Bilgilerinin yer aldığı kısma tipine göre aşağıda ki barkodlar basılacak.

01100039	36 kV. 16 kA. 630A. HARİCİ SİG. TOP. AYIRICI
01100016	36 kV. 16 kA. 630 A. DAH. NORMAL AYIRICI
01100028	36 kV. 16 kA. 630 A. DAH. SIG.AYIRICI
01100030	36 kV. 16 kA. 630 A. DAH. TOP.AYIRICI
01100031	36 kV. 16 kA. 630 A. DAH. SIG.TOP.AYIRICI
01100035	36 kV. 16 kA. 630 A. HARICI. TOP.AYIRICI

5. Silikon izolatörlü ayırıcılarda silikon izolatör UEDAŞ Marka listesinde yer alan silikon izolatör üreten firmaların ürettiği markalardan olacak.



HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür

AYIRICI (SEKSİYONER), HARİCİ NORMAL 36 kV




BIÇAK AÇIK GÖRÜNÜŞÜ

MONTAJI TAMAMLANMIŞ ÜRÜN GÖRÜNTÜSÜ




HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür

AYIRICI (SEKSIYONER), HARİCİ SİĞORTALI, TOPRAKLI 36 kV




BIÇAK ve TOPRAKLAMA AÇIK GÖRÜNÜŞÜ

MONTAJI TAMAMLANMIŞ ÜRÜN GÖRÜNTÜSÜ




HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür




AYIRICI (SEKSIYONER), DAHİLİ NORMAL 36 kV



BIÇAK AÇIK GÖRÜNÜŞÜ




MONTAJI TAMAMLANMIŞ ÜRÜN GÖRÜNTÜSÜ



HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür

	<p>UEDAŞ OG AYIRICI EK TEKNİK ŞARTNAMESİ</p>	<p>Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 6/6</p>
---	---	---

- AYIRICI İLE BİRLİKTE VERİLECEK OLAN APARATLAR



- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.
- Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür