	UEDAŞ YG AKIM-GERİLİM TRAFOSU EK TEKNİK ŞARTNAMESİ	Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 1/2
---	---	---

1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ MYD' nin ilgili şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ YG Akım-Gerilim Ek Teknik Şartname ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamelerine ve ilgili standartlarına uymak zorundadır.

2. TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

TEDAŞ MYD: TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

Akım Trafosu


- TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamelerine uygun olmalıdır. Akım trafosu aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.
- Hücre içerisinde kullanılacak olan akım trafosu UEDAŞ marka Listesinde yer almalıdır.
- **Tip:** Çift Primer – Çift Sekonder
- **Mesnet tipi**
- **Sekonder akımı= 5A**
- **Ith = 100*In**
- **Idyn= 2,5*Ith**
- **Güç= 30+30 VA**
- **Koruma Çekirdeği : 5 P 20**
- **Ölçü Çekirdeği : Cl:0,2 Fs 5**

Gerilim Trafosu

Ölçü hücrelerinde ve dahili olarak kullanılacak olan Gerilim Trafoları Çift sekonderli olup ölçü veya duruma göre ölçü+iç ihtiyaç için kullanılacaktır.

- TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamelerine uygun olmalıdır.
- Gerilim Trafosu aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür

	UEDAŞ YG AKIM-GERİLİM TRAFOSU EK TEKNİK ŞARTNAMESİ	Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 2/2
---	---	---

- **Gücü (Ölçü/İç İhtiyaç) :** 60+800 VA
- **Sınıfı:** CL:0,5
- **Çevirme Oranı :** 34,5/v3-0,1/v3- 0,22 kV.
- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.
- Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.

PAKETLEME;

- Ürünlerin üzerine metal plaka ile aşağıda belirtilen kare kodlar basılacaktır.

00600754	3 kV. 300-600/ 5-5 TORİDAL AKIM TRAFOSU
00600705	36 kV. 50-100/ 5-5 AKIM TRAFOSU
00600709	36 kV. 150-300/ 5-5 AKIM TRAFOSU
00600741	36 kV. 300-600/ 5-5 AKIM TRAFOSU
00700030	36/V3-0,1/V3-0,22 kV. 60+800VA. ÖLÇ.(0,5) (DAH.KUR

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür