	<p align="center"><b>UEDAŞ 0.6/1 KV ASKI TELLİ, DEMET BİÇİMLİ, YALITILMIŞ ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) GÜÇ KABLOLARI EK TEKNİK ŞARTNAMESİ</b></p>	<p>Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 1/2</p>
---	---	---

## 1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ-MYD/2005-051 şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ 0,6/1 KV askı telli, demet biçimli, yalıtılmış alüminyum iletkenli hava hattı (AER) güç kabloları Ek Teknik Şartnamesi ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

## 2. TANIMLAR

**UEDAŞ:** Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

**FİRMA:** Ürünü Tedarik Eden.

**TEDAŞ MYD:** TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı


## TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

1. Kablo üzerinde her metrede bir kablo tipi, üretim yılı, metraj değerleri yanına UEDAŞ ismi de eklenecek ve yazılar kabartma şeklinde olacak.( Zamanla yazılar silindiğinden kabartma tercih edilmiştir).
2. Her tambur üzerine etiket bilgilerinin olduğu plakada her tipteki aer kabloya ait barkod basılacaktır.

BARKOD NO	MALZEME TANIMI
06500002	0,6/1 kV. 1x16+1x16+25 ALPEK (AER) KAB.
06500004	0,6/1 kV. 3x 16 +1 x16 +25 ALPEK (AER) KAB.
06500005	0,6/1 kV. 3x 35 +1 x16 +50 ALPEK (AER) KAB.
06500006	0,6/1 kV. 3x 70 +1 x16 +95 ALPEK (AER) KAB.
06500009	0,6/1 kV. 3x 25 +1 x16 +35 ALPEK (AER) KAB.
06500010	0,6/1 kV. 3x 50 +1 x16 +70 ALPEK (AER) KAB.

3. Her tambur 500 metre olacak şekilde sarılacak, şartnamede belirtilen etiket değerleri tambura yazılacak. UEDAŞ tarafından ihale yoluyla verilen yükleniciler tarafından

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür

	<b>UEDAŞ 0.6/1 KV ASKI TELLİ, DEMET BİÇİMLİ, YALITILMIŞ ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) GÜÇ KABLOLARI EK TEKNİK ŞARTNAMESİ</b>	Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 2/2
---	---	---

UEDAŞ sorumluluk bölgesinde kullanılmak üzere yükleniciler tarafından satın alınan kabloların paketlemesi yüklenici firmanın tercihinə bırakılmıştır.

- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.
- Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür