	<p align="center"><b>UEDAŞ ISI BÜZÜŞMELİ EK MUF VE BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ</b></p>	<p>Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 1/3</p>
---	---	---

## 1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ MYD' nin ilgili şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ Isı Büzüşmeli Ek Muf ve Başlık Teknik Şartnamesine ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

## 2. TANIMLAR

**UEDAŞ:** Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

**FİRMA:** Ürünü Tedarik Eden.

**TEDAŞ MYD:** TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

## TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- Kablo ekleri ve mufları yayınlanan en son standartlara uygun olmalıdır. En az TS HD 629.1 S2 Standardını sağlamalıdır.
- Aşağıda belirtilen **barkod** numaraları her ek muf paketinin hem de paketlenen kutusuna basılacaktır.

02400004	6/10(12) kV. 3 x 70 mm <sup>2</sup> EK MUF
02400005	6/10(12) kV. 3 x 95 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. EK MUF
02400006	6/10(12) kV. 3 x 120 mm <sup>2</sup> Bakır EK MUF
02400010	19/33(36) kV. 1 x 95 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. EK MUF
02400011	19/33(36) kV. 1 x 150 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. EK MUF
02400014	19/33(36) kV. 1 x 240 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. EK MUF
02400019	19/33(36) kV. 3 x 120 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. EK MUF
02400066	19/33(36) kV. 1 x 50 mm <sup>2</sup> Bakır ISI BÜZ. EK MUF
02400067	19/33(36) kV. 1 x 95 mm <sup>2</sup> Alüminyum ISI BÜZ. (MEKANİK KONNEKTÖRLÜ) EK MUF
02400069	19/33(36) kV. 1 x 240 mm <sup>2</sup> Alüminyum ISI BÜZ. (MEKANİK KONNEKTÖRLÜ) EK MUF
02400070	19/33(36) kV. 1 x 400 mm <sup>2</sup> Alüminyum ISI BÜZ. (MEKANİK KONNEKTÖRLÜ) EK MUF
02400074	19/33(36) kV. 1 x 70 mm <sup>2</sup> Bakır ISI BÜZ. EK MUF
02400095	19/33(36) kV. 1 x 120 mm <sup>2</sup> Bakır ISI BÜZ. EK MUF
02400103	6/10(12) kV. 3 x 150 mm <sup>2</sup> Bakır EK MUF
02400104	6/10(12) kV. 3 x 240 mm <sup>2</sup> Bakır EK MUF

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Amb ve Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür




## UEDAŞ ISI BÜZÜŞMELİ EK MUF VE BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yayın Tarihi :  
Revizyon Tarihi :  
Revizyon No :  
Sayfa : 2/3

06700037	1 kV. 4 x 16 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. EK MUF
06700073	3 x 25 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700074	3 x 25 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. (NÖTR 16mm <sup>2</sup> ) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF
06700077	3 x 50 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. (NÖTR 25mm <sup>2</sup> ) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF
06700079	3 x 70 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. (NÖTR 35mm <sup>2</sup> ) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF
06700080	3 x 95 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700082	3 x 95 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. (NÖTR 50mm <sup>2</sup> ) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF
06700083	3 x 150 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700085	3 x 150 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. (NÖTR 70mm <sup>2</sup> ) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF
06700086	4 x 10 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700090	3 x 35 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700093	3 x 50 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700095	3 x 70 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700096	3 x 120 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700100	3 x 240 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. (NÖTR 120mm <sup>2</sup> ) ALİMİNYUM 1 kV. EK MUF
06700118	4 x 25 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. BAKIR 1 kV. EK MUF
06700128	2 x 10 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700129	3 x 185 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700130	4 x 35 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700131	4 x 50 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
06700133	4 x 95 mm <sup>2</sup> ISI BÜZ. 1 kV. EK MUF
02300078	6/10(12) kV. 1 x 240 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI
02300080	19/33(36) kV. 1 x 50 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI
02300081	19/33(36) kV. 1 x 50 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI
02300082	19/33(36) kV. 1 x 95 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH.MEKANİK PABUÇLU) KABLO BAŞLIĞI
02300083	19/33(36) kV. 1 x 95 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (HAR.MEKANİK PABUÇLU) KABLO BAŞLIĞI
02300098	19/33(36) kV. 1 x 95 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI
02300099	19/33(36) kV. 1 x 95 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI
02300101	19/33(36) kV. 1 x 120 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI
02300105	19/33(36) kV. 1 x 400 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH.MEKANİK PABUÇLU) KABLO BAŞLIĞI
02300106	19/33(36) kV. 1 x 400 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (HAR.MEKANİK PABUÇLU) KABLO BAŞLIĞI
02300135	19/33(36) kV. 1 x 70 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI
02300136	19/33(36) kV. 1 x 70 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (HAR.) KABLO BAŞLIĞI
02300138	19/33(36) kV. 1 x 120 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI
02300152	6/10(12) kV. 3 x 50 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI
02300153	6/10(12) kV. 3 x 70 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI
02300155	6/10(12) kV. 3 x 95 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI
02300156	6/10(12) kV. 3 x 150 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI
02300157	6/10(12) kV. 3 x 240 mm <sup>2</sup> ISI BUS. (DAH) KABLO BAŞLIĞI

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Amb ve Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür

	<p><b>UEDAŞ ISI BÜZÜŞMELİ EK MUF VE BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ</b></p>	<p>Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 3/3</p>
---	--	---

- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Amb ve Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür