

	UEDAŞ YG SİGORTA EK TEKNİK ŞARTNAME	Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 1/1
---	--	---

1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ-MYD/99-024.A şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ Yg Sigorta Ek Teknik Şartnamesine ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

2. TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

TEDAŞ MYD: TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- YG Sigortada iletkenliği sağlayan tel saf gümüşten imal edilecek.

PAKETLEME

- YG sigortası her kutu üzerine ve YG sigortası üzerine aşağıda belirtilen barkod numaraları basılacak.

02600037	36 kV. 2 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU
02600041	36 kV. 6 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU
02600043	36 kV. 10 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU
02600062	36 kV. 63 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU
02600080	36 kV. 16 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU
02600082	36 kV. 20 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU
02600083	36 kV. 25 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU
02600084	36 kV. 40 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU
02600085	36 kV. 50 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU
02600086	36 kV. 80 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU
02600102	36 kV. 100 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU

- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür