

2019 YILI HAZİRAN AYI DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	ÜRETİM YERİ ADRESİ	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
1	ERŞENLER KÖMÜR NAKL. İNŞ. TAAH. TEKS. GIDA VE İTH. MAD. HAYV. VE TAR. LTD. ŞTİ.	2019/05	17.05.2019	55361	GES	BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, YENİKÖY MAH.,	0,06	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) BALIKESİR 2 TM'den çıkan 3/0 AWG iletkenli Şamlı fiderinden beslenen sırasıyla AYVATLAR KÖK-YENİKÖY KÖK' den çıkan 3x1/0 iletkenli Karakaya Grubundan branşman alan 10001112550 abone nolu ERŞENLER KÖMÜR NAKL. İNŞ. TAAH. TEKS. GIDA VE İTH. MAD. HAYV. VE TAR. LTD. ŞTİ.' ye ait 100 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 60 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
2	ERŞENLER KÖMÜR NAKL. İNŞ. TAAH. TEKS. GIDA VE İTH. MAD. HAYV. VE TAR. LTD. ŞTİ.	2019/05	17.05.2019	55364	GES	BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, YENİKÖY MAH.,	0,06	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) BALIKESİR 2 TM'den çıkan 3/0 AWG iletkenli Şamlı fiderinden beslenen sırasıyla AYVATLAR KÖK-YENİKÖY KÖK' den çıkan 3x1/0 iletkenli Karakaya Grubundan branşman alan 10000999510 abone nolu ERŞENLER KÖMÜR NAKL. İNŞ. TAAH. TEKS. GIDA VE İTH. MAD. HAYV. VE TAR. LTD. ŞTİ.' ait 100 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 60 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
3	BARDAKÇI TAVUKÇULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	2019/05	29.05.2019	58182	GES	BALIKESİR İLİ, ALTIEYLÜL İLÇESİ, KÖSELER MAH.	0,24	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Balikesir 1 TM' den çıkan 3X3/0 iletkenli Şehir-2 fiderinden beslenen Köselar KÖK'ten Şamlı KÖK'ü besleyen 3X3/0 iletkenli ENH üzerinden branşman alan özel müşteri Mehmet ÖRDEK'i besleyen ENH' nin hatbaşı ayrıca direğinden yeraltı kablosu ile branşman olarak üretim tesisinin bulunduğu yerde 1 Adet Monoblok Bina, Bina içerisinde sırasıyla soldan sağa doğru Otoproduktör Giriş Hücresi(1 Adet), Ölçü Hücresi(1 Adet), Çıkış Hücresi(1 Adet-Üretim Santralinin Bağlanacağı Hücre) tesis edilmesi ve yönlü korumanın sağlanması, b)Yeni tesis edilecek trafonun(400 kVA) Yeni tesis edilecek Monoblok içerisine taşınması (Tesis edilecek olan trafonun TEDAŞ MYD Şartnamesine uygun olarak tesis edilmesi), c)Mevcut ölçü sisteminin çift yönlü ölçüm yapılacak şekilde revize edilmesi, d)ŞAMLı KÖK' de santralin bağlanacağı hücrenin Otoproduktör hücresi olarak donatılması/dönüştürülmesi, e)Balikesir 1 TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Şehir 2 Fiderin) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, f) (c) ve (d) Maddelerinde belirtilen fider ve hücreler önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
4	DOKUZLAR TAVUKÇULUK HAYV. GIDA VE SAN. LTD. ŞTİ.	2019/05	30.05.2019	58626	GES	BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, BAKACAK MAH.	0,096	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) BALIKESİR 1 TM çıkışı 3X477 MCM iletkenli Balya fiderinden beslenen, Ortamandıra KÖK 'ten Naipli-Bakacak Fideri olarak çıkan ENH' dan branşman alan 10000951420 abone nolu DOKUZLAR TAVUKÇULUK HAYV. GIDA VE SAN. LTD. ŞTİ. tarafından güç artışı yapılarak yeni tesis edilecek 160 kVA trafosunun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 96 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
5	T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)	2019/02	21.02.2019	24416	GES	BALIKESİR İLİ, ALTIEYLÜL İLÇESİ, GÜMÜŞÇAYI MAH., VASIF ÇAYIR CAD.	0,01755	YÖN. MADDE 30 KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) BALIKESİR 1 TM çıkışı Şehir 3 Fideri ile beslenen, DM 5 den çıkışlı TR42' den beslenen 3 nolu BOX' dan branşman alan 10000002460 abone nolu T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)' nün mevcut beslenmekte olduğu noktadan itibaren mevcut bağlantı hattı kesitinin kontrol edilerek üretim gücünüze uygun değil ise üretim gücüne uygun kesitte kablo ile üretim tesislerinin beslenmesi ve yönlü korumanın sağlanması, b) 17,55 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,

2019 YILI HAZİRAN AYI DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	ÜRETİM YERİ ADRESİ	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
6	OLEA ARMONİA BY EVKE SİTE YÖNETİCİLİĞİ	2019/04	3.04.2019	42864	GES	BURSA İLİ, MUDANYA İLÇESİ, ÇAĞRIŞAN MAH.,LEYLAK CAD.	0,0216	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) SANAYİ TM çıkışı Mudanya 3 Fideri ile beslenen, Bademli KÖK den çıkan sırasıyla TR-24/2, TR-24/11, TR-24/12 çıkışı Semt Trafosu üzerinden branşman alan OLEA ARMONİA BY EVKE SİTE YÖNETİCİLİĞİ' nin mevcut beslenmekte olduğu noktadan itibaren mevcut bağlantı hattı kesitinin kontrol edilerek üretim gücünüze uygun değil ise üretim gücüne uygun kesitte kablo ile üretim tesislerinin beslenmesi ve yönlü korumanın sağlanması, b) 21,6 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjisinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
7	MEYSAL GIDA TAR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	2019/04	30.04.2019	50613	GES	BURSA İLİ, KESTEL İLÇESİ, KOZLUÖREN MAH.,	0,05	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) KESTEL TM' den çıkan 3x3/0 iletenli İnegöl fiderinden beslenen sırasıyla Alaçam KÖK-Ümitalan KÖK' den çıkan Kozluören Grubu ENH' nin İşletme Müdürlüğü tarafından uygun bulunan direğinden(40.127240-29.354756 coğrafi koordinatlarında bulunan) branşman alınarak MEYSAL GIDA TAR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yeni tesis edilecek olan 100 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 50 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjisinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
8	HASAN TEKİN	2019/04	30.04.2019	50825	GES	ÇANAKKALE İLİ, BİGA İLÇESİ, AHMETLER KÖYÜ	0,07	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) ÇANAKKALE-TM'den çıkan 2(3x477MCM) iletenli OSB fiderinden beslenen UMURBEY DM den çıkan 3/0 AWG iletenle beslenen sırasıyla UMURBEY-TR1, GÖKKÖY DM, HACİGELEN KÖK, EÇİALAN KÖK' ten Ahmetler köyü ENH' nin Ahmetler Köyü TR-1 sekiyonerinden önceki 1 ve 2 nolu direkler arasında uygun tipte durdurucu direk tesis edilmesine müteakip bu direktten branşman alınarak HASAN TEKİN tarafından 250 kVA trafo tesis edilmesi, bu trafonun AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 70 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjisinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,