

2019 YILI NİSAN AYI DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	ÜRETİM YERİ ADRESİ	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
1	T.C. BURHANIYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	2019/03	19.03.2019	35530	GES	BALIKESİR İLİ, BURHANIYE İLÇESİ, CUMHURİYET MAH., KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ	0,025	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a)Edremit TM' den çıkan 3X477 iletkenli Burhaniye 1 Fideri ile beslenen, Burhaniye İM/DM den çıkan Sanayi TR-1(400 kVA) çıkışlı hattın 6 nolu direğinden branşman alan 10000201140 abone nolu T.C. BURHANIYE KAYMAKAMLIĞI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ' nün mevcut beslenmekte olduğu noktadan itibaren mevcut bağlantı hattı kesitinin kontrol edilerek üretim gücünüze uygun değil ise üretim gücüne uygun kesitte kablo ile üretim tesislerinin beslenmesi ve yönlü korumanın sağlanması, b) 25 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
2	ADARLAR TEMEL İHTİYAÇ MAD. İNŞ. HAYV. TURZ. EMLAK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	2019/03	29.03.2019	41062	GES	BALIKESİR İLİ, EDREMIT İLÇESİ, SOĞANYEMEZ MAH. ORTAOVA MEVKİİ	0,15	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Edremit TM' den beslenen Edremit 2 Fideri çıkışlı, sırasıyla DM-1 - DM-1A - DM-5 - DM-5/29 - TR-22 trafo direği üzerinden branşman alınarak ADARLAR TEMEL İHTİYAÇ MAD. İNŞ. HAYV. TURZ. EMLAK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. adına yeni tesis edilecek 400 kVA trafosunun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 150 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
3	AKUATEK SU ÜRÜNLERİ TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.	2019/03	29.03.2019	41050	GES	ÇANAKKALE İLİ, YENİCE İLÇESİ, KURTULUŞ MAH., HACI İBRAHİM BODUR BULV., N:50	0,3	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a)Çan TM'den çıkan 2x(3x477) MCM iletkenli Yenice 2 Fideri' nden beslenen Yenice DM çıkışlı ENH' nın 7 nolu direğinden branşman alan AKUATEK SU ÜRÜNLERİ TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. ' ne ait 1250 kVA trafodaki 10000099500 nolu aboneliğin mevcut ölçü sistemine çift yönlü olacak şekilde tadil edilmesi, b)Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Giriş Hücresinin Otoprodüktör Hücresi olarak tesis edilmesi ve yönlü korumanın sağlanması, c)Yenice DM' de santralin bağlanacağı hücrenin Otoprodüktör hücresi olarak donatılması/dönüştürülmesi, d)Çan TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Yenice 2 Fideri) Otoprodüktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, e) (c) ve (d) Maddelerinde belirtilen fider ve hücreler önceden Otoprodüktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
4	ALİ YILDIRIM	2019/03	20.03.2019	36402	GES	BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ, 600 EVLER MAH.	0,044	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a)Bandırma III TM' den çıkan Bandırma 2 TM-2 Fideri ile beslenen,sırasıyla DM-6 - TR-6/19 - TR-16/9 - TR-6/12 - TR-6/13' den branşman alan 848650 abone nolu Ali YILDIRIM' ın mevcut beslenmekte olduğu noktadan itibaren üretim gücüne uygun kesitte kablo ile üretim tesislerinin beslenmesi ve yönlü korumanın sağlanması, b) 44 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,