

2018 YILI EKİM AYI DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	ÜRETİM YERİ ADRESİ	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
1	ÖZCAN KARASU	2018/09	24.09.2018	126582	GES	BURSA İLİ KESELİ İLÇESİ KAYACIK MAHALLESİ GEYİKBELEN MEVKİİ	0,1	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a)Ruhsat aşamasında olan tüketim tesisinize ait ruhsat projeniz 160 kW gücünde onaylanmış olduğu tespit edilmiştir.Bu sebeple tüketim tesisinize ait aboneliğin 160 kVA kurulu gücünde olacak şekilde kendinize ait bir trafo tesis edilmesi, b) Yeni tesis edilecek olan 160 kVA olan trafonuzun AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, c) 100 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
2	KAAN ON ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	2018/09	28.09.2018	129264	BES	BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, TURPLU MAH.	3	BEKLEMEDE	28783 sayı ve 02.10.2013 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin Madde 6 "Bağlantı İlişkisi Genel Hükümler" başlığı altında bulunan 15. Fıkrası gereğince başvurunuz TEİAŞ' a Kısa Devre Hesabınızın yapılması amacıyla gönderilmiş olup, TEİAŞ' dan gelecek Kısa Devre Hesabınızın sonucuna istinaden başvuruza ait değerlendirme yeniden yapılacaktır.
3	ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ	2018/09	28.09.2018	129406	RES	ÇANAKKALE İLİ, BIGA İLÇESİ, AĞAKÖY KÖYÜ	1	BEKLEMEDE	28783 sayı ve 02.10.2013 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin Madde 10 Bağlantı Başvurularının Değerlendirilmesi başlığı altında 12. fıkrası gereğince Teknik Değerlendirme Formlarının girışı Yeddis Sistemi üzerinden yapılmış olup, ancak EİGM tarafından Şirketimize 18 Mart RES başvurusuna ait teknik değerlendirme raporu ve TEA sonucu henüz ulaşmamıştır. Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Madde 9 Bağlantı ve Sistem Kullanımı için başvuru başlığı altında 2. fıkrada "Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından ilgili il özel idaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan ve diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun bulunan veya ilgili Şebeke İşletmecisi tarafından teklif edilen alternatif bağlantı noktası önerisini kabul edenler ile rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurularda Teknik Değerlendirme Raporu olumlu olanlara ilgili Şebeke İşletmecisi tarafından Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilir....." denilmekte ve EİGM tarafından teknik değerlendirme sonucunuz henüz yayımlanmamış olduğundan teknik değerlendirme yapılamamıştır.Teknik değerlendirme Raporu ve TEA sonucunuza göre başvuruza yeniden değerlendirilecektir.