

**2018 YILI ARALIK AYI DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ**  
SAYFA:1

SIRA NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	ÜRETİM YERİ ADRESİ	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
1	ÖZDER YUMURTA TARIM GIDA VE TİC. LTD. ŞTİ.	2018/11	14.11.2018	154196	GES	BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ, EDİNCİK MAHALLESİ, KÜÇÜKKORU MEVKİİ	0,088	7-7- KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a)Bandırma II TM' den çıkan 2x(3x3/0) AWG iletkenli Edincik-1 Fideri ile beslenen, sırasıyla Edincik KÖK-TR-2-TR-6 çıkışlı TR-10 trafo direği üzerinden branşman alan 10000713100 abone nolu ÖZDER YUMURTA TARIM GIDA VE TİC. LTD. ŞTİ.' a ait 160 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 88 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
2	ÖZDER YUMURTA TARIM GIDA VE TİC. LTD. ŞTİ.	2018/11	14.11.2018	154200	GES	BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ, ÇARIK MAHALLESİ	0,060	7-7- KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a)Bandırma II TM' den çıkan 2x(3x3/0)AWG iletkenli Edincik-1 Fideri ile beslenen, sırasıyla Edincik KÖK-Bezirci KÖK-den çıkan Çarık Grubu ENH' dan branşman alan 10000713370 abone nolu ÖZDER YUMURTA TARIM GIDA VE TİC. LTD. ŞTİ.' a ait 100 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 60 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
3	T.C. AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2018/09	19.09.2018	124152	GES	ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ, ÜMMÜHAN MAH., ÇALTILIK MEVKİİ	0,200	BEKLEMEDE	28783 sayı ve 02.10.2013 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin Madde 10 Bağlantı Başvurularının Değerlendirilmesi başlığı altında 12. fıkrası gereğince Teknik Değerlendirme Formları EİGM' ye gönderilmiş olup, ancak EİGM tarafından daha teknik değerlendirme raporu sonuçları Şirketimize ulaşmamıştır Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Madde 9 Bağlantı ve Sistem Kullanımı için başvuru başlığı altında 2. fıkrada "Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından ilgili il özel idaresinden su kullanımı hakkı izin belgesini alan ve diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun bulunan veya ilgili Şebeke İşletmecisi tarafından teklif edilen alternatif bağlantı noktası önerisini kabul edenler ile rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurularda Teknik Değerlendirme Raporu olumlu olanlara ilgili Şebeke İşletmecisi tarafından Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilir....." ve denilmekte olduğundan EİGM tarafından teknik değerlendirme sonucunuz sonucunuz henüz Şirketimize ulaşmamış olduğundan teknik değerlendirme yapılamamıştır.Teknik değerlendirme sonucunuza göre başvurunuz yeniden değerlendirilecektir.