

2017 YILI OCAK AYI DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	ÜRETİM YERİ ADRESİ	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
1	SYNS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	2017/01	18.01.2017	8269	BİYOKÜTLE	KÖYLÜKÖYÜ MH. İZOD06DC PAFTA,3438 PARSEL	1 MW	TEKNİK DEĞERLENDİRME ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a)Balıkesir II TM'den çıkan 2(3x3/0) iletkenli Şamllı Fideri olarak devam eden ENH'nın 3 nolu 13/7 tipindeki beton direğinin durdurucu direk olarak tadil edilmesini müteakip, tadil edilecek durdurucu direkten gevşek bağ ile bransman alınarak en fazla 20mt. mesafeye seksiyoner direğimizi tesis edilerek bu noktadan itibaren üretim gücüne uygun askı tertipli en az 1/0 AWG iletkenli havai ENH ya da muadili yer altı ENH tesis edilmesi, b) Toplam 1 MW gücündeki BİYOKÜTLE tesislerinin bulunduğu yerde, yeni tesis edeceği yer altı veya havai ENH'nın bağlantısının sağlanacağı 1 Adet Monoblok Bina, Bina içerisinde sırasıyla soldan sağa doğru Otoprodüktör Giriş Hücresi(1 Adet), Ölçü Hücresi(1 Adet), Çıkış Hücresi(1 Adet-Üretim Santralının Bağlanacağı Hücre) tesis edilmesi ve yönlü korumanın sağlanması, c)Balıkesir II TM' de santralin bağlanacağı fiderin(Şamllı Fideri) Otoprodüktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi,