



SIRA NO	FİRMA ADI	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TALEP EDİLEN GÜÇ(KW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
1	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ D12-2 SU DEPOSU GİRİŞİ	2016/06	71480	HES	650	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	154/34,5 kV Beşevler TM' den çıkan, Beşevler DM' den beslenen Odunluk DM' den enerji alan Dikkaldırım İM çıkışlı Doburcu Arıtma Tesislerini besleyen hattın sonunda bulunan BUSKİ DM içerisinde bulunan bir hücreden çıkış alınarak toplam 650 kW gücündeki HES tesislerinin bulunduğu yerde yeni tesis edeceği yer altı veya havai ENH'nin bağlantısının sağlanacağı 1 Adet Monoblok Bina, Bina içerisinde boş hücre yeri (Kesicili hücre sığacak şekilde 1 Adet), Giriş Hücresi(1 Adet), Ölçü Hücresi(1 Adet) Otoproduktör Hücresi(1 Adet) tesis edilmesi üretim tesislerinizin beslenmesi, yönlü korumanın sağlanması ve ayrıca mevcut primer ölçü sitemine dahil olması,


Musa YILMAZ
Müşteri Hizmetleri Direktörü


Selim DUDU
Elektrik Elektronik Müh.


Hasan ÜNAL
Bölge Müdür Yardımcısı
(Tesis - İşletme)